



# TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2020-086587

접 수 일 자 : 2020년 06월 05일

대 표 자 : 문성식

시험완료일자 : 2020년 06월 19일

업 체 명 : (주)휴인텍

주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-3

시 료 명 : 폴리에스터 흡음 단열재 32K 50T

## 시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
열전도율(20 °C)(*)	W/m · K	-	0.039	KS L 9016 : 2010	AK

\* 측정 두께 : 50 mm

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

*KTR*

작성자 : 김정민

Tel : 02-2092-3704

*You Seok*

기술책임자 : 유석

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 06월 19일

한국인정기구 인정

**KTR** 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code